



СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 2430

Выдан

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНТИНЕНТ
ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС»

Юридический адрес: 603107, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица
Ларина, дом 7А, офис 2

Фактический адрес :603107, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ларина,
дом 7А, офис 2

Телефон: +78312759777 email: info@uzola.ru

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция
Корпус RS52L, RS52, выпускаемый по технической документации изготовителя

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98

(Исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 для высотной отметки до 70 метров с
применением сейсмокомплекта.

Исполнение сейсмостойкости 8 баллов по шкале MSK-64 для высотной отметки до 30 метров без
применения сейсмокомплекта)

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 033-04-26-Д-ВТ от 30.04.2026 года, выданного Испытательной лабораторией
«Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор», регистрационный № РОСС
RU.31297.04ЖТУ0.005.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «КАЛИБР»**

Фактический адрес: 127299, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коптево,
ул. Космонавта Волкова, д. 18, помещ. 1/2

Регистрационный номер: СБ.ОС.019

Дата регистрации: 02.05.2026

Срок действия сертификата: 01.05.2029

Руководитель органа
по сертификации

Овчинникова Т.Е.

(ФИО)

(подпись)

М.П.

г. Москва